

**ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİM YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA KARAPINAR OSB'YE YAPILAN
ŞUBAT 2021 DÖNEMİ BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYON KARARLARI**

Karar Tarihi : 15.04.2021

Karar No : 2021-04

Yayın Tarihi : 15.04.2021

12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 12. Maddesinin 2. Fıkrasında “(2) Komisyon; TEİAŞ, TEDAŞ ve ilgili şebeke işletmecisinin birer temsilcisinden oluşur ve oy çokluğu ile karar alır. Komisyon başkanı TEİAŞ temsilcisidir. İlgili şebeke işletmecisinin OSB dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi olması halinde komisyon, biri OSB müdürü, diğer iki kişiden en az birisi değerlendirme yapılacak konuda uzman bir personel olmak üzere ilgili OSB çalışanlarından oluşan üç üyeden oluşur ve oy çokluğuyla karar alır. Komisyonca alınan kararlar üyelerce imzalanır ve ilgili dosyalarda muhafaza edilir.” denilmektedir. Bu kapsamda komisyonun almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği’nin, değerlendirmesi olumlu sonuçlanan Rüzgar ve Güneş enerjisine dayalı başvurular dışındaki başvurular için 15/1-d, değerlendirmesi olumlu sonuçlanan Güneş enerjisine dayalı başvurular için 16/2, değerlendirmesi olumlu sonuçlanan Rüzgar enerjisine dayalı başvurular için 16/4 hükümlerinde belirtildiği üzere **listenin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde** Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu talepleri için şahsen veya vekâleten Bölge Müdürlüğümüze yazılı olarak başvuruda bulunulması gerekmektedir. **Aksi takdirde, ilgili mevzuat gereğince bağlantı görüşü kendiliğinden geçersiz hale gelecektir.**

Sıra No	Başvuru No	Üretim Tesisi Adresi	Kurulu Güç kW	Kaynak Türü	Başvuru Türü (Yönetmeliğin İlgili Maddesi)	TEİAŞ TM Adı	DEĞERLENDİRME SONUCU
1	202102001	Konya İli Karapınar İlçesi İpekçi (OSB) Mahallesi	240	Güneş	Md. 5/1.c	KARAPINAR TM	TEİAŞ 'ın 26.03.2021 tarih ve 602710 sayılı TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Karapınar TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtildiğinden başvuru olumsuz sonuçlandırılmıştır.
2	202102002	Konya İli Karapınar İlçesi İpekçi (OSB) Mahallesi	600	Güneş	Md. 5/1.c	KARAPINAR TM	TEİAŞ 'ın 26.03.2021 tarih ve 602710 sayılı TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Karapınar TM 'nin OG barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtildiğinden başvuru olumsuz sonuçlandırılmıştır.